



Hospital de alta complejidad "El Cruce" S.A.M.I.C.  
Av. Calchaquí 5401  
CUIT: 30-71084735-1  
IVA: Exento  
Tel. 011- 42107109 int: 1258 Fax

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio: 2010

Pag.:1 /2

**PEDIDO DE COTIZACIÓN**

**CONTRATACION DIRECTA**

**3 - 0043 - 2010**  
Tipo Número Año

Expediente: 2915-1544/2010

Emisión: 27/04/2010

P.P.: 364

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: **DÍA FRIDAY , 07 DE MAY DE 2010 HORA: 11:00**

Valor del Pliego:

ASUNTO: **Mantenimiento**

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revistiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el carácter de Consumidor Final.

1	Renglón Unico	Cantidad	Presentación	Precio Unif.
Item Nº	1 OBRA DE REFORMA Y/O AMPLIACION (41198)	1	UNIDAD.	

Detalle: **OBRA DE REFORMA Y AMPLIACION del SERVICIO DE ESTERILIZACION**  
**PRE - INSTALACION de NUEVO EQUIPO ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO**  
**MARCA : 3M Modelo : STERI - VAC 5 XLDP DOBLE PUERTA**

*OBRA : adecuación de recinto destinado a nuevo equipo, segun requisitos solicitados por 3 M Argentina*

*Acondicionamiento del área de esterilización para el montaje del equipo de oxido etileno ( 5XL ) .*

*1º ) Remoción y reubicación del ducto de ventilación, fuera del espacio destinado a nuevo equipo*

**REQUISITOS :**

*Es un área bien ventilada, donde se efectúa un mínimo de 10 cambios de aire por hora. La posición del operador del equipo se encuentra alejada del flujo de aire. El tamaño del área debe ser el existente, a la derecha del equipo original.*

*El área está provista de un sistema de ventilación no recirculante. Cuando se use una campana de extracción local, ésta debe conectarse a un sistema eductor exclusivo del área del esterilizador.*

*El sitio debe permitir dejar un espacio libre de 51 cm (20 pulgadas) arriba y a los lados del esterilizador para su mantenimiento y servicio.*

*2º ) Cortes y plegado de chapas de inoxidables para la construcción de abertura pasante , desde el área sucia al área limpia en la parte posterior.*

*Se debe respetar la divisòn por areas ( Barrera Sanitaria )*

*Mantener la puerta de acceso original, para ingreso de personal tecnico de mantenimiento, respetando su posición y medidas originales*

*3º ) Fabricación de mesa de inoxidable 1.20 X 0.89x 0.76 mts, para la colocación de equipos hasta 200 kg*

*4º ) Instalación eléctrica acorde al equipo a instalar.*

*Potencia 10 KW - 380 Volts - 50 Hz - cableado desde termomagnetica tetrapolar , ubicada el tablero seccional nº 6 del servicio de esterilización - Edif 5 - SA - PA.*

*Tablero al pie del equipo con tomas de 220 Volts - 20 Amperes*

*Los materiales electricos para la acometida, segun requisitos de instalación, seran provistos por la contratada.*

*5º ) Instalación de cañería de aire comprimido independiente , con valvula interceptora de aire comprimido para 10 BAR, acorde al equipo a instalar, de sección 3 / 4 "*

*La toma de aire comprimido debera contar con elemento filtrante para impurezas para menos de 0,3 micronesMicrones, mas vaso trampa de humedad y purga.*

*6º ) Instalación de caño de cobre rigido, para la salida de ETO, de 3 / 4" de diametro, con salida a los 4 vientos y con 5 metros*

Transporte...

Confeccionó

Lugar y Fecha

Firma y Sello



Hospital de alta complejidad "El Cruce" S.A.M.I.C.  
Av. Calchaquí 5401  
CUIT: 30-71084735-1  
IVA: Exento  
Tel. 011- 42107109 int: 1258 Fax

compras@hospitalelcruce.org

Ejercicio: 2010

Pag.:2 /2

<b>PEDIDO DE COTIZACIÓN</b>		
<b>CONTRATACION DIRECTA</b>		
<b>3</b>	<b>- 0043</b>	<b>- 2010</b>
Tipo	Número	Año

Expediente: 2915-1544/2010

Emisión: 27/04/2010

P.P.: 364

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: **DÍA FRIDAY , 07 DE MAY DE 2010 HORA: 11:00**

Valor del Pliego:

ASUNTO: **Mantenimiento**

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos cotizar los siguientes requerimientos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio deberá ser expresado en PESOS e incluir IVA, revisiendo el Hospital de alta complejidad El Cruce S.A.M.I.C., el caracter de Consumidor Final.

Transporte...

Pag.:2/2

Ejercicio: 2010

*por encima de la ultima construcción en terraza.*

*7º ) Reubicación del caño de ventilación del equipo contiguo (Faeta).*

*8º ) Instalación de equipo y cañería para ventilación forzada de 4" de la parte superior del equipo.*

*9º ) Fabricación de zingueria de impermeabilitación nueva, para la terraza.*

*En todo momento la obra se desarrollara , sin afectar el normal desarrollo de las actividades del Servicio de Esterilización.*

*Se debera coordinar tareas, por intermedio de personal de la dirección de Infraestructura y Tecnología, como unico interlocutor.*

*Se presentara lista de personal y poliza de seguro por ART de la empresa contratada, la cual debera ser aprobada , antes del comienzo de las obras, por el area responsable de Seguridad e Higiene del Hospital El Cruce.*

Condiciones de Contratación:

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
Confeccionó

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello